Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«07» апреля 2026 г., 38260061000221295905
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Усолье-Сибирское и Усольскому району
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«22» апреля 2026 г., 11 час. 00 мин. № 2604/002-38/121-ВО/А
(дата и время составления акта)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Усолье-Сибирское и Усольскому району. 665458, г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, 5.
(место составления акта)

Акт профилактического визита
обязательного
(обязательный/по инициативе)

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от « 07 » апреля 2026 г., № 2604/002-38/121-ВО/Р, учетный номер проверки 38260061000221295905.
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен:
1. Тимченко Фёдор Викторович – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Усолье-Сибирское и Усольскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Иркутской области (государственный инспектор г. Усолье-Сибирское и Усольского района по пожарному надзору)
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. К проведению профилактического визита были привлечены:
специалисты:
1. Не привлекаются
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):
1. Не привлекаются
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. в отношении:
здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности
(указывается объект контроля, в отношении которого проведен)

6. Профилактический визит был проведен по адресу (местоположению):
1. обл Иркутская, р-н Усольский, п Железнодорожный, пр-кт Мира и Дружбы Лит. А2
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

7. Контролируемое лицо:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ "УСОЛЬСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ" ИНН 3840004091, адрес регистрации юридического лица: 665483, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, УСОЛЬСКИЙ, П ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, ПР-КТ МИРА И ДРУЖБЫ
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведен профилактический визит

8. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «20» апреля 2026 года, 12 час. 00 мин.

по «20» апреля 2026 года, 13 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение профилактического визита приостанавливалось в связи с ...

с "___" _____ ____ г., ____ час. ____ мин.

по "___" _____ ____ г., ____ час. ____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

01 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении профилактического визита совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «20» апреля 2026 года, 12 час. 00 мин.

по «20» апреля 2026 года, 13 час. 00 мин.

по месту: обл. Иркутская, р-н Усольский

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 20.04.2026 №б/н

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении профилактического визита были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Приложение 3 (Категории помещений для зданий ГБПОУ ИО УАПТ)
2. Приложение 9 (Акт Пуско-наладочные)
3. Приложение 14 (СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ)
4. Приложение № 22 (Акт испытания лестниц)
5. Проэкт АПС (Аграрный Техникум)
6. СВИДЕТЕЛЬСТВА о государственной регистрации права_1
7. Приложение 7 (Сертификат линолеум)
8. Журнал эксплуатации систем ПЗ
9. Приложение 5 (Огнебиоззащита Обработка крыши)
10. Приложение 3 (Чистка Воздуховодов)
11. Инструкция Главный корпус №2

(указываются рассмотренные при проведении профилактического визита документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам профилактического визита установлено:

1. Не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Система автоматической пожарной сигнализации находится в неработоспособном (неисправном) состоянии.. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2503/002-38/219-В/ПИВ от 18.03.2025, пункт предписания 25. Место выявления нарушения: обл Иркутская, р-н Усольский, п Железнодорожный, пр-кт Мира и Дружбы Лит. А2 (Главный корпус №2)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

2. Допущено отключение отдельных линий (зон) защиты системы АПС (система находится в неисправном состоянии).. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2503/002-38/219-В/ПИВ от 18.03.2025, пункт предписания 26. Место выявления нарушения: обл Иркутская, р-н Усольский, п Железнодорожный, пр-кт Мира и Дружбы Лит. А2 (Главный корпус №2)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 55 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Перевод систем противопожарной защиты с автоматического пуска на ручной, а также отключение отдельных линий (зон) защиты запрещается, за исключением случаев, установленных пунктом 458 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, а также работ по техническому обслуживанию или ремонту систем противопожарной защиты.

3. На объекте защиты не храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности на декоративно-отделочные, облицовочные материалы: - для покрытия стен (древесины) применяемой на путях эвакуации около помещения № 39 (класс) на 1-ом этаже здания; - для покрытия стен (обоев) применяемых в помещении № 1 (актовый зал) на 3-ом этаже здания. Описание помещений сделано согласно технического паспорта на здание главного корпуса № 2 от 2005г. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст 2, 6, 134 Таблица №28, 29. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2503/002-38/219-В/ПИВ от 18.03.2025, пункт предписания 33. Место выявления нарушения: обл Иркутская, р-н Усольский, п Железнодорожный, пр-кт Мира и Дружбы Лит. А2 (Главный корпус №2)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 25 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по классу конструктивной пожарной опасности на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая класс пожарной опасности.

4. Не обеспечено обозначение категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях с наружной стороны помещений производственного и складского назначения (электрощитовая расположенная в помещении № 37, складские помещения (архив) размещаемый в помещениях №№ 49, 50 на 1-ом этаже, складские помещения №№ 9, 12 в подвальном помещении) Описание помещений сделано согласно технического паспорта на здание главного корпуса № 2 от 2005г.. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2503/002-38/219-В/ПИВ от 18.03.2025, пункт предписания 29. Место выявления нарушения: обл Иркутская, р-н Усольский, п Железнодорожный, пр-кт Мира и Дружбы Лит. А2 (Главный корпус №2)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 12 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).

(указываются выводы по результатам проведения профилактического визита: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита; 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. протокол осмотра от 20.04.2026 №б/н

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

13. Способ проведения профилактического визита:

2 - дистанционные технологии совместно с очным взаимодействием

(указывается способ проведения профилактического визита)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Усолье-Сибирское и Усольскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Иркутской области (государственный инспектор г. Усолье-Сибирское и Усольского района по пожарному надзору) Тимченко Фёдор Викторович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего профилактический визит)

подпись

Тимченко Фёдор Викторович - инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Усолье-Сибирское и Усольскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Иркутской области (государственный инспектор г. Усолье-Сибирское и Усольского района по пожарному надзору), телефон: 83954333099, e-mail: f.timchenko@38.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт профилактического визита, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом профилактического визита (дата и время ознакомления):

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода